



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'accessibilità dei contatori elettrici per il personale dell'Azienda elettrica comunale e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione per le sovracorrenti (valvole d'entrata)

Il Municipio di Airolo,

qui richiamati:

- l'art. 192 LOC
- l'art. 127 del Regolamento comunale
- il Regolamento Azienda elettrica comunale per la fornitura di energia elettrica
- Le prescrizioni federali delle aziende elettriche svizzere (PAE-CH) in merito al DPS e ai dispositivi di misurazione
- la LPamm e ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;

a tenore della risoluzione municipale n. 1379 del 17 maggio 2022,

emana la seguente Ordinanza, con la quale vengono più precisamente specificate alcune norme dell'Ordinanza sulle norme di applicazione per gli allacciamenti dell'Azienda elettrica comunale di Airolo (in seguito AECA):

Articolo 1

In ossequio alle prescrizioni federali delle aziende elettriche (PAE-CH), la valvola d'entrata (anche detta DPS di allacciamento) di ogni stabile deve essere accessibile in qualsiasi momento da parte del personale AECA e questo 24/24 ore 7/7 giorni. Il DPS corrisponde al punto di allacciamento dello stabile alla rete pubblica e stabilisce il confine tra impianto interno e rete di distribuzione. Di regola, esso deve essere posizionato all'esterno dell'edificio. Solo in casi eccezionali può essere posizionato all'interno in un locale accessibile al pubblico dall'esterno (senza porta o senza serratura) e protetto dal fuoco. Da questo locale non deve essere possibile accedere ad altri locali. Il DPS deve essere eseguito secondo le disposizioni delle PAE-CH e delle altre specifiche in vigore (ad es. DTSI).

Articolo 2

Nel caso il DPS di allacciamento in uno stabile esistente non rispettasse i requisiti dell'articolo 1, lo stesso andrà spostato e posizionato correttamente in ossequio a dette disposizioni in caso di modifica sostanziale dell'impianto elettrico, di rifacimento del quadro principale o di una sua sostituzione.

Articolo 3

In ossequio alle prescrizioni federali delle aziende elettriche (PAE-CH), i dispositivi di misurazione (contatori) di ogni stabile devono essere accessibili in qualsiasi momento da parte dell'AECA. I dispositivi di misurazione devono essere posti in un luogo accessibile al pubblico o in modo centralizzato e ben visibile all'interno o all'esterno dell'edificio. L'installazione deve essere eseguita secondo le disposizioni PAE-CH e delle altre specifiche in vigore (ad es. DTSI).

Articolo 4

In aggiunta all'articolo 3, valgono le seguenti regole specifiche. L'AECA decide in maniera insindacabile l'ubicazione dei dispositivi di misurazione, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze dell'allacciato. Nelle case di abitazione mono-familiari, essi andranno inderogabilmente posizionati all'esterno dello stesso. Negli edifici con più abitazioni, se non posizionati all'esterno, i contatori dovranno essere raggruppati in unico punto liberamente accessibile a tutti all'interno dello stabile. Per il personale AECA dovrà essere possibile accedere liberamente e autonomamente ai dispositivi di misurazione, senza dover passare da altri locali privati o avere la possibilità di accedervi.

Articolo 5

Nel caso i dispositivi di misurazione in uno stabile esistente non rispettassero i requisiti degli articoli 3. e 4., gli stessi dovranno essere spostati e posizionati correttamente soltanto in occasione di modifica sostanziale dell'impianto elettrico e/o di rifacimento del quadro principale. Per gli stabili esistenti che contano 3 o più abitazioni, l'AECA, per fondati e comprovati motivi, può derogare dal raggruppamento dei contatori in un unico punto.

Articolo 6

Le specifiche della presente Ordinanza entrano in vigore con la sua crescita in giudicato.

Articolo 7

Pubblicazione e rimedi di diritto: la pubblicazione all'albo comunale ha luogo mercoledì 1. giugno 2022. L'inizio della pubblicazione, valida ad ogni effetto di Legge, decorre da giovedì 2 giugno 2022. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (art. 44 RALOC).

Per il Municipio:
Il Sindaco: Oscar Wolfisberg
Il Segretario: Danilo Passera

The image shows the official stamp of the Comune di Airolo, which is circular and contains the text "COMUNE DI AIROLO" and a central emblem featuring a tree and a lion. Overlaid on the stamp are two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is identified as Oscar Wolfisberg, the Mayor, and the signature on the right is identified as Danilo Passera, the Secretary. The text "Per il Municipio:" is positioned above the signatures, and "Il Sindaco:" and "Il Segretario:" are placed to the left and right of the respective signatures.